



REPÚBLICA
PORTUGUESA
SAÚDE



SNS SERVIÇO NACIONAL
DE SAÚDE



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
COIMBRA

Ex.mo. Senhor
João Manuel Gomes Marques
Presidente da Câmara Municipal de
Pedrógão Grande
A Devesa
3270-101 Pedrógão Grande

Sua referência

Data

Nossa referência

Data

Of.006 USP-P.Grande

21/04/2026

ASSUNTO:

Vigilância sanitária da qualidade da água – pesquisa de Legionella

De acordo com o “Programa de pesquisa e identificação de Legionella” da responsabilidade dos nossos serviços, levo ao conhecimento de V. Ex.^a que no passado dia 06 / 04 / 2026 , colhemos água em :

Identificação da Instituição – Piscina Municipal de Pedrógão Grande.

O resultado do estudo laboratorial (cópia em anexo) permitiu concluir que **não foi detetada a presença de Legionella.**

Com os melhores cumprimentos,

A Técnica Saúde Ambiental

(Anabela Laia Almeida)

AL/AL

Laboratório de Saúde Pública de Leiria
Análises de Águas
Análises de Alimentos
Análises Clínicas

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge I.P.
Laboratório Regional de Saúde Pública - Leiria
Rua General Norton de Matos
2410-272 Leiria
Tel.: (+351) 244 816 483
lrsp.leiria@insa.min-saude.pt / www.insa.min-saude.pt

ULS COIMBRA - USP Pedrogão Grande
Rua Professor Bissaya Barreto

Pedrogão Grande
3270 - 115 Pedrogão Grande

Relatório de Ensaio nº 531

Identificação da Amostra

Tipo Amostra: Água de Consumo Humano

Descrição: LADO DIREITO

Versão: 1.0

Data de Recolha:

Boletim Definitivo

06/04/2026

Data de Recepção:

06/04/2026

Ponto de Colheita: PISCINA MUNICIPAL DE PEDROGÃO GRANDE - CHUVEIRO Nº1
DOS BALNEÁRIOS FEMININOS

Data de Início:

06/04/2026

Data de Fim:

17/04/2026

Data de Emissão:

17/04/2026

ID. Colheita:

1718764

Responsável Colheita: TSDT Saúde Ambiental Anabela Laia

Dados de Colheita

Hora da Colheita: 09:00

Tratamento: Água tratada

Desinfectante utilizado: Cloro

Hora da Chegada: 12:50

Origem: Consumo/Rede

Desinfectante residual livre (mg/L): 0.06

Parâmetros/Expressão de Resultados/Métodos Analíticos

Resultados

VP

Pesquisa e Quantificação de Legionella pneumophila (ufc/L)
ISO 11731:1998

Não detetada

Não detetada

Pesquisa e Quantificação de Legionella spp (ufc/L)
ISO 11731:1998

Não detetada

<10²

Sónia Ferreira

(Sónia Ferreira, Dr.ª)

Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica

Cristina Freire

(Cristina Freire, Dr.ª)

Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica

SMEWW=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; NP=Norma Portuguesa; NP EN=Versão Portuguesa da Norma Europeia; ISO=International Standard Organisation; U.N.T.= Unidade Nefelométrica de Turvação; UFC=Unidades Formadoras de Colónias; LQ=Límite de Quantificação; n.d.=não detectado; HPA=Health Protection Agency; VP- Valor Paramétrico VL - Valor Limite Legal VR - Valor Recomendado.

Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada.
Este relatório apenas pode ser reproduzido na íntegra, excepto quando autorizado pelo Laboratório.
Um Boletim Definitivo anula e substitui o Boletim Provisório com o mesmo número.

